

Dopiewo, dnia 23.09.2011r.

ROA.271.43.2011.ZP

Do wszystkich uczestników postępowania nr ROA.271.43.2011.ZP

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę odwodnienia ulicy Brzozowej i Poprzecznej w Dąbrowie.

1. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , Gmina Dopiewo przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1. Czy Gmina będzie pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wykonywani tej inwestycji?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2 . Czy należy uwzględnić inwentaryzację wykonanej sieci drenarskiej.

Odpowiedź : Nie.

Pytanie nr 3. Z uwagi na to, że zadanie ma charakter kosztorysowy, zgodnie z p.17 SIWZ, wskazujemy poniżej na roboty wynikające z projektu , a nie ujęte w przedmiarze robót:

a) w przedmiarze robót brakuje pozycji wynikającej z opisu technicznego związanej z wykonaniem podsypki grubości 5 cm (pkt. 4.1 na stronie 5 opisu technicznego),

b) w przedmiarze robót brakuje pozycji związanej z załadunkiem i wywiezieniem na stałe nadmiaru gruntu, który powstaje w wyniku wykonania osypki żwirem oraz z tzw. sieci drenarskiej (osypka 258,12 m³, wypór rur drenarskich 33,39 m³, wypór studni 9,92 m³, razem 301,43 m³).

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć nowy przedmiar.

Pytanie nr 4 . Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej udostępnionej na Waszej stronie o rysunek nr 5- schemat wykopu dla drenaży z warstwami zasypki, nr 6 – schemat studni drenarskiej oraz rysunek nr 7 – schemat umocnienia wylotu fi 300 mm do rowu melioracyjnego.

Odpowiedź : Rysunki zostały uzupełnione.

Pytanie nr 5. W przedmiarze w dziale 02 w pozycji 70 jest 5 szt., a powinno być 6 szt. (S5, S6, S7, S8, S9, S10) , w pozycji 80 jest 3 szt. , a powinno być 5 szt. (S12, S13, S14, S15, S16).


- Odpowiedź : Przedmiar został poprawiony.

2. W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarach, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w ten sposób, że umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego przedmiary robót , w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu tracą swą ważność .

Obowiązującymi do wyceny stają się przedmiary robót opublikowane na stronie zamawiającego w dniu dzisiejszym.

Ponadto na stronie zostają załączone dodatkowo brakujące rys. nr 4.1, 4.2, 5, 6 i 7 .

Biorąc pod uwagę powyższe , Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.09.2011 godz. 11:00, oraz termin otwarcia na dzień 30.09.2011 godz. 11:15.

mgr. WÓJTA GMINY

mgr. Tadeusz Zimny
Zastępca Wójta